



LNE

Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 14 décembre 2006

N° G101154 - CEMATE/1

et annexe de 5 pages

Matériau présenté par : ALKOR DRAKA
75, rue Pasteur
60140 LIANCOURT

Marque commerciale : ALKORFIX® 1083

Description sommaire : **Composition globale :**
Feuille en polychlorure de vinyle plastifié et ignifugé dans la masse
Masse : (450 et 600 ± 10 %) g/m²
Epaisseur : (0,30 et 0,40 ± 5 %) mm
Coloris : Divers

Rapport d'essai : N° G101154 - CEMATE/1 du 14 décembre 2006

Nature des essais : Essais au brûleur électrique.

Classement :

M2

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° G101154 - CEMATE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 6 pages.

Trappes, le 14 décembre 2006

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

La Responsable Technique



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Alain SAINRAT



Catherine BASSI

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

RAPPORT D'ESSAI N°. 12739

Pour la demande d'un agrément général - Valable jusqu'à 2012-05-15
de surveillance en construction.

U/ref.: **Commettant**

O/ref.: **ALKOR DRAKA**
75 rue Pasteur
F-60140 LIANCOURT
FRANCE

Date de l'ordre: 2007-02-23
Date de l'échantillonnage: 2007-03-22
Réception des éprouvettes: 2007-03-25
Date de l'essai : 2007-05-15

Ordre

Essai "Brandschacht" (Produit de construction classe B1) selon la DIN 4102 - Partie 1 (mai 1998)

Matériau et Nom commercial

Feuille en PVC "Alkorfix® 1083"

Régulations concernant le rapport d'essai

DIN 4102 - Part 1 (mai 1998)

Résultats des essais

Le matériau de construction a répondu aux exigences relatives aux matériaux de construction difficilement combustibles.

Gand,

28 JUNI 2007



Ing. F. DUTRIEUE
Responsable de projet



Prof. dr. ir. P. VANDEVELDE
Directeur

Les résultats d'essai s'appliquent qu'aux matériaux mentionnés dans ce rapport.

Le présent rapport comprend 21 pages, y compris 9 annexes

DIN 4102 teil 16 WG 1F

Ce document est une traduction en français du rapport d'essai 12739, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport d'essai a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT S.A. Cette traduction a été faite selon les « Interprétations de la Norme européenne EN ISO/IEC 17025: 2005 » qui s'appliquent aux laboratoires d'essai au feu, comme définies dans la recommandation d'EGOLF R4 - partie 2.

En cas de doute ou litige, la version originale en anglais prévaut.

Le présent rapport ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fins publicitaires - Les textes qui font référence au présent rapport et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication.

WFRGENT NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - België
t: +32/(0)9 243 77 50 - f: +32/(0)9 243 77 51 - e: info@warringtonfiregent.net
Bank: 645-1411722-19 - IBAN: BE39 6451 4117 2219 - BIC: JVBABE22 (Bank J. Van Breda)
BTW/VAT/TVA BE0870.418.414 - Ondernemingsnummer : RPR 0870.418.414 GENT