



Le progrès, une passion à partager
LABORATOIRES DE TRAPPES
25 avenue Roger Hennequin - 78197 TRAPPES CEDEX
Tel : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier N101351 - Document DE/1 - Page 1/5

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 25 octobre 2012

N° N101351 - DE/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : ALKOR DRAKA S.A.S.
75, rue Pasteur
60140 LIANCOURT

Marque commerciale : 2139

Description sommaire : **Composition globale :**
Feuille de PVC-P ignifugé dans la masse
Masse : (325 ± 10 %) g/m²
Epaisseur : (0,24 ± 10 %) mm
Coloris : Gris/blanc

Rapport d'essai : N° N101351 - DE/1 du 25 octobre 2012

Nature des essais : Essais au brûleur électrique, essais de propagation de la flamme.

Classement :

M1

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° N101351 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 25 octobre 2012

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Sophie THIEFRY



La Responsable de l'essai

Antonia FAUSSAT

Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais