

RAPPORT D'ESSAI N° 15107

pour la demande d'un agrément général Valable jusqu'à 24/10/2016
de surveillance en construction.

Commettant

Alkor Draka
75, rue Pasteur
60140 Liancourt
France

Date de l'ordre: 24/06/2011
Date de l'échantillonnage: 04/07/2011
Réception des éprouvettes: 06/07/2011
Date de l'essai : 09/2011

Ordre

Essai "Brandschacht" (Produit de construction classe B1) selon la DIN 4102 - Partie 1 (mai 1998)

Matériau et nom commercial

PVC Vulcan® SCENIC 1108

Régulations concernant le rapport d'essai


DIN 4102 - Part 1 (mai 1998)

Résultats des essais


Le matériau de construction a répondu aux exigences relatives aux matériaux de construction difficilement combustibles.

Gand,

24 OCT. 2011



I. LAMMERTYN
Assistant de projet



ir. K. CATRY
Responsable de projet

Les résultats d'essai s'appliquent qu'aux matériaux mentionnés dans ce rapport.

Le présent rapport comprend 14 pages, y compris 5 Annexes

DIN 4102 teil 16 WG 1F*

Ce document est une traduction en français du rapport 15107, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport d'essai a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT nv. Cette traduction a été faite selon les « Interprétations de la norme européenne EN ISO/IEC 17025: 2005 » qui s'appliquent aux laboratoires d'essai au feu, comme définies dans l'agrément d'EGOLF EA 08: 2008. En cas de doute, la version originale en anglais prévaut.

Le présent rapport ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fins publicitaires - Les textes qui font référence au présent rapport et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication.



WFRGENT NV - Ottergenssesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - België
t: +32/(0)9 243 77 50 - f: +32/(0)9 243 77 51 - e: info@warringtonfiregent.net
BTW/VAT/TVA BE0870.418.414 - Ondernemingsnummer : RPR 0870.418.414 GENT