

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

établi conformément à l'article 88 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 juin 1983 modifié
par arrêté du 28 août 1991 et de ses annexes

VALABLE 5 ANS à partir de la date de délivrance

N° 10582-02

MATERIAU PRESENTE PAR : ALKOR DRAKA
12, COURS ALBERT 1^{er}.
75008 PARIS

MARQUE COMMERCIALE : 2139.

DESCRIPTION SOMMAIRE : Feuille souple de PVC plastifié et ignifugé dans la
masse.
Masse surfacique : 305g /m² ± 5%
Epaisseur : environ 0,2 mm
Coloris présenté : une face blanche grainée, l'autre
face grise lisse et satinée

NATURE DES ESSAIS : Essai au brûleur électrique et essai complémentaire
de persistance de flamme.

CLASSEMENT : M1

DURABILITE DU CLASSEMENT (annexe 22) : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 10582-02

Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne saurait en aucun cas être considéré comme un certificat de qualification tel que défini par la loi du 10 janvier 1978.

Cette conformité peut être attestée par les certificats de qualification reconnus par le Ministère chargé de l'industrie, et notamment par la marque NF-Réaction au feu.

Au Bouchet, le 20 AOUT 2002

Chef du Laboratoire
"NF-REACTIF"
M. MAUNY

Mauny

Responsable de l'essai

M. KOWALCZUK

Kowalczyk

**D.M. 19/8/1996 – TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53**

Ministero dell'Interno

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi

Servizio tecnico centrale

Ispettorato insediamenti civili,
commerciali, artigianali ed industriali

Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 – Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici – Quesito.

Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la precedente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).

Ciò premesso, si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:

- a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti).
- b) Per la realizzazione delle scene.
- c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.

PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO.

IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)