

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

REÇU 29 DEC. 2009

VALIDABLE 5 ANS à partir du 17/12/2009

N° 14896-09

MATERIAU PRESENTE PAR : ALKOR DRAKA S.A.S
75, rue Pasteur
60140 Liencourt
FRANCE

REFERENCE COMMERCIALE : Vulcan® SCENIC 1031

DESCRIPTION SOMMAIRE : Feuille souple de PVC plastifié et ignifugé dans la
masse
Masse surfacique : 426 g /m²
Epaisseur : 0,3 mm
Coloris présentés : blanc (1242) – écru (1305)
gris foncé (20007)

NATURE DES ESSAIS : Essai au brûleur électrique

CLASSEMENT :

M1

DURABILITE DU CLASSEMENT : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 14896-09 du 17/12/2009
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de
produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi
du 3 juin 1994.


Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
B.HEUZE



Au Bouchet, le 17/12/2009

Responsable de l'essai

D. DI EGIDIO



Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.



**D.M. 19/8/1996 – TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53**

Ministero dell'Interno

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi

Servizio tecnico centrale

Ispettorato insediamenti civili,
commerciali, artigianali ed industriali

Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 – Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici – Quesito.

Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la precedente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).

Ciò premesso, si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:

- a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti).
- b) Per la realizzazione delle scene.
- c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.

PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO.

IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)