



# LNE

Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES  
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 14 décembre 2006

**N° G101154 - CEMATE/1**

et annexe de 5 pages

**Matériau présenté par** : ALKOR DRAKA  
75, rue Pasteur  
60140 LIANCOURT

**Marque commerciale** : ALKORFIX® 1083

**Description sommaire** : **Composition globale :**  
Feuille en polychlorure de vinyle plastifié et ignifugé dans la masse  
**Masse** : (450 et 600 ± 10 %) g/m<sup>2</sup>  
**Epaisseur** : (0,30 et 0,40 ± 5 %) mm  
**Coloris** : Divers

**Rapport d'essai** : N° G101154 - CEMATE/1 du 14 décembre 2006

**Nature des essais** : Essais au brûleur électrique.

**Classement** :

**M2**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986)** : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° G101154 - CEMATE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 6 pages.

Trappes, le 14 décembre 2006

Le Chef de la Division  
Comportement au Feu

La Responsable Technique



Accréditation  
N° 1-0606  
Portée disponible  
Sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Alain SAINRAT



Catherine BASSI

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

**D.M. 19/8/1996 – TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI  
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53**

**Ministero dell'Interno**

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi

Servizio tecnico centrale

Ispettorato insediamenti civili,  
commerciali, artigianali ed industriali

**Oggetto:** D.M. 19 agosto 1996 – Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici – Quesito.

Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la precedente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).

Ciò premesso, si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:

- a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti).
- b) Per la realizzazione delle scene.
- c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.

**PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO.**

IL Dirigente del servizio tecnico centrale  
(D'Errico)